



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Nota

Número:

Referencia: EX-2022-00860745-APN-ENOHSA#MOP - VILLA GRAL BELGRANO - NUEVO ACUEDUCTO Y CISTERNA DE ALMACENAMIENTO - PROARSA.

A: CR. OSCAR SANTARELLI (MUNI. VILLA GRAL. BELGRANO) (AV. SAN MARTIN 43 (5194) V.GRAL. BELGRANO - CBA.),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

Visto que la Gerencia Técnica ha realizado la evaluación técnica del proyecto “VILLA GRAL BELGRANO - NUEVO ACUEDUCTO Y CISTERNA DE ALMACENAMIENTO”, presentado oportunamente en este ENOHSAs, el cual tramita bajo el EX-2022-00860745-APN-ENOHSA#MOP, por un monto, a fecha abril 2022, de \$ **235.092.209,56 (Pesos Doscientos Treinta y Cinco Millones Noventa y Dos Mil Doscientos Nueve con Cincuenta y Seis Centavos)**, es que se otorga la NO OBJECCIÓN TECNICA, y se autoriza a realizar el proceso de contratación correspondiente.

No obstante, deberán tenerse en cuenta las siguientes observaciones:

- El Ente Ejecutor deberá observar y hacer cumplir las observaciones realizadas, a saber:

- Se deberá realizar un proyecto ejecutivo de manera tal que ajuste los parámetros presentados en esta etapa de proyecto, tal como se menciona en el Artículo 8 del Pliego de Especificaciones Técnicas.
- El Contratista deberá realizar los estudios complementarios necesarios (de suelo y calidades para el agua final de suministro), verificar las cotas de las cisternas y completar las ingenierías de detalle para las cisternas. A esto se deberá sumar la verificación de los fenómenos impermanentes que puedan ocurrir en el

acueducto (se deberá utilizar una modelación que complemente el análisis ya realizado) de manera tal que asegure la correcta adopción de las válvulas y demás mecanismos empleados en el diseño.

- Previo al inicio de las obras el contratista deberá contar con la habilitación y permisos por los distintos organismos que así lo requiera.

Por último, se adjunta Reglamento Operativo del Programa de Asistencia en Áreas con Riesgo Sanitario – PROARSA.

Sin otro particular saluda atte.